

ТАБЛИЦА 3. ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНЫХ НОРМ

№	ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ТРЕБОВАНИЕ В САНПИН 2.1.3.2630-10 (УТРАТИЛ СИЛУ)	СП 2.1.3678-20 (ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2021)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Требование по наличию открывающихся фрамуг	5.19. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции во всех кабинетах и помещениях, за исключением операционных, должно быть предусмотрено наличие легко открывающихся фрамуг.	4.5.15. ... В случае отсутствия естественного проветривания из-за конструктивных особенностей здания, система приточно-вытяжной вентиляции должна обеспечивать подачу достаточного объема наружного воздуха, обеспечивать должную кратность воздухообмена и чистоту воздушной среды в соответствии с гигиеническими нормативами.	Изменение состоит в том, что для клиник, при условии оборудования приточно-вытяжной вентиляцией, наличие открывающихся фрамуг для проветривания – не обязательно. Это означает, что в зданиях с глухим остеклением при наличии системы вентиляции возможно разместить медицинскую организацию.
2	Требование к ограничению заглубления помещений для размещения кабинетов врачей	В подвале размещение лечебных кабинетов не допускалось. 7.4. В цокольном этаже с заглублением не более метра допускается размещать кабинеты приема врачей при соблюдении нормируемого значения коэффициента естественного освещения (КЕО).	Требования отсутствуют.	Отсутствуют ограничения по заглублению помещений при соответствии показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения гигиеническим нормативам. Теперь размещение стоматологической клиники даже в подвальном этаже при условии наличия достаточного естественного освещения не противоречит действующим санитарным нормам.
3	Требования к водоснабжению	5.1. Все вновь строящиеся, реконструируемые и действующие лечебные учреждения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением.	2.2. ...При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства	В новом СП отсутствует требование наличия обязательного централизованного горячего водоснабжения

4	Требования к минимальной площади помещений	2.13. Набор помещений определяется мощностью стоматологической медицинской организации и видами деятельности. Минимальные площади помещений и их минимальный набор представлены в приложении № 2.	4.2.3. Минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинскими организациями, следует принимать согласно приложениям N N 1 и 2 к настоящим правилам. При этом площади помещений, предусмотренные в приложениях N N 1 и 2 к настоящим правилам, могут быть уменьшены в пределах 15 %.	Минимальные площади, указанные в приложении СП 2.1.3678-2 остались в основном такими же, как и в САНПИН 2.1.3.2630-10. Однако появился пункт допускающей уменьшение площади от указанной в приложении в пределах 15 %. Некоторые служебные и вспомогательные помещения более не нормируются по площади.
5	Требование к минимальной высоте помещений	2.10. ... высота кабинетов – не менее 2,6 м.	4.26.5. ... высота потолка кабинетов – не менее 2,4 м.	Допустимая минимальная высота чистового потолка в кабинетах уменьшена до значения в 2,4 м.
6	Запрет на размещение помещений медицинских организаций над гаражами (стоянками, паркингами)	Пункт отсутствовал	СанПиН 2.1.3684-21 (введен в действие с 01.03.2021) пункт №134: «При размещении в многоквартирных домах гаражей, стоянок, паркингов необходимо отделять их от жилой части здания этажом нежилого назначения. Размещение над гаражами помещений для работы с детьми, помещений медицинских организаций запрещается.»	Данное ограничение действует только для помещений находящихся над гаражами (стоянками, паркингами) в многоквартирных жилых домах